MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN CLUJ

Nr. 1430/22.02.2021

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj în calitate de autoritate contractantă, *vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru achiziţia directă „Revizie centrala termică și asigurarea mentenanței „ cod CPV* 45259300-0*;*

Denumirea autorităţii contractante:Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

1. Cod unic de înregistrare : 4485669
2. Adresa:Str.Argeş, nr 24, Cluj Napoca
3. Telefon: 0264590778
4. Fax: 0264/592832
5. Pagina internet: www.isjcj.ro
6. Procedura pentru atribuire:achiziţie directă.
8. Valoare estimată: *„Pachet materiale de încălzire „ cod CPV* 45259300-0*; valoare estimată revizie tehnică* 8530 *lei/an. Valoare manoperă pentru intervenții accidentale 115,5 lei/oră/persoană.*
9. Sursa de finanţare a serviciilor: bugetul de stat.
10. Tipul ofertei: servicii.
11. Termenul de executare a serviciilor: 12 luni de la semnarea contractului.
12. Informaţii şi clarificări:compartimentul tehnic/administrativ; tel 0264/590778 int. 305
    e-mail:marchis.ioan@isjcj.ro , persoana de contact :Marchiş Ioan
13. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.02.2021, ora 09:00.
14. Data limită pentru transmiterea ofertelor în SICAP: 25.02.2021 ora 10:00
15. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:e-licitatie.ro
16. Limba de redactare a ofertei: româna.
17. Modalităţi de plată:plata se va efectua în lei , cu ordin de plată , pe baza facturii originale .
18. Criteriul care se va utiliza pentru stabilirea ofertei acceptate: *preţul cel mai scăzut* cu condiţia respectării cerinţelor tehnice.Centrala poate fi văzută zilnic într orele 8-16.

Cerinţe tehnice:

„Revizie centrala termică și asigurarea mentenanței „ cod CPV 45259300-0*;*

Echipamentele din centrala termică pentru care se solicită ofertă:

1.	Cazan pe gaz BUDERUS LOGANO SB-745 800kw cu tiraj natural	2 buc.
2.	Vana cu 3 căi	8 buc.
3.	Vas de expansiune 1000 litri	2 buc.
4.	Vas de expansiune 200 litri	1 buc.
5.	Tablou electric	1 buc.
6.	Electropompa	24 buc.
7.	Vas de acumulare ACM, 1000 litri	1 buc.
8.	Verificare metrologică supape de siguranță	10 buc.
9.	Tablou electric	1 buc.

Str. Arges nr. 24, Cluj - Napoca
Tel: +40 (0) 264 590 778
Fax: +40 (0) 264 592 832
www.isjcj.ro , cluj@isjcj.ro

Cerințe minime :

Verificarea cazanelor de apa calda si instalatia de distributie a agentului termic:

Nr. crt.	***Denumire operație***	
1.	Curatirea cazanului (drumuri de fum, focar)	
2.	Verificarea etanseitatii cazanului	
3.	Verificarea bunei functonari a automatizarii echipamentului	
4.	Verificarea functionarii aparatelor de masura, control, reglare si siguranta	
5.	Verificarea pompelor de circulatie	
6.	Verificarea tensiunii de alimentare	
7.	Verificarea tirajului cosului de fum	
8.	Verificarea bunei functionari a electrovanelor	
9.	Analiza gazelor de ardere cu intocmirea buletinelor de analiza a gazelor arse	
10.	Verificarea instalatiei de distributie a agentului termic (radiatoare, termostate de reglare, aerisire circuite,etc)	
11	Proba de presiune pentru cazane de apă caldă SB 745 -800 KW la termenele legale	

Verificare arzatoare pe gaz :

Nr. crt.	***Denumire operație***	
1.	Verificarea tensiunii de alimentare	
2.	Verificarea filtrului stabilizator de gaz	
3.	Verificarea reglajelor la arzator cu ajutorul gaz-analizorului	
4.	Verificarea si reglarea electrozilor de aprindere si ionizare	
5.	Verificarea electrovanelor si a dispozitivelor de siguranta	
6.	Verificarea presostatelor de aer si gaz	
7.	Verificarea functionarii blocului de comanda si simularea avariilor	

Verificare Instalatii de dedurizare :

Nr. crt.	***Denumire operație***	
1.	Verificarea etansarii grupului de vane	
2.	Verificarea si curatirea filtrelor (grup vane, rezervor)	
3.	Verificarea si programarea parametrilor de functionare	
4.	Verificarea tensiunilor de alimentare si a starii instalatiei electrice	
5.	Verificarea motorului camei	
6.	Reglare plutitor	
7.	Curatirea rezervorului	
8.	Reglare by-pass intrare - iesire	

Verificarea/reglarea supapelor de siguranta si obtinerea certificatului de conformitate- anual :

Nr. crt.	***Denumire operație***	***DA***
1.	Verificarea integritatii supapelor	
2.	Demontarea supapelor	
3.	Verificarea la presiunea de deschidere	
4.	Reglarea supapelor	
5.	Montarea supapelor	
6.	Efectuarea probelor de etanseitate	
7.	Efectuarea probelor de functionare	

Cadru legislativ:
-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
- H.G. 395/2016.

Inspector Şcolar General,
Marinela Marc

Consilier
Ioan Marchiş